



BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Szám: 35300/5569-1/2017.ált.

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) módosításának véleményezése

Hiv. szám: 10070-58/2017.

Ügyintéző: Lechs Tamás tű. szds.

Telefon: 76/502-116

Ügyfél neve, lakóhelye/székhelye:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Kecskemét Megyei Jogú Város által benyújtott Integrált Településfejlesztési Stratégiája (a továbbiakban: ITS) módosításával kapcsolatban tűz-, polgári védelmi és iparbiztonsági szempontból az alábbi javaslatokat, véleményeket adom.

1. A vízvezeték-hálózat tervezett rekonstrukciója, felújítása során az összes földalatti tűzcsapot földfeletti tűzcsapra kell cserélni. Javaslom az oltóvízhiányos területek felmérését, majd az oltóvízhálózat ütemezett kiépítését, valamint a településfejlesztési koncepcióban foglaltakkal összhangban, a fejleszteni kívánt településrészekben új, oltóvíz biztosítására alkalmas vízhálózat kiépítését. A felújítandó, illetve újonnan kiépítendő oltóvízhálózaton fordítsanak kiemelt figyelmet a telepített földfeletti tűzcsapok egymáshoz viszonyított – megközelítési útvonalon mért –, legfeljebb 200 méteres távolságára. A telepített tűzcsapok elégséges ki a vonatkozó jogszabályi követelményeket, előírásokat.

Jogszabályi háttér:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 29. § (1) bekezdése kimondja: „A településen az oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata.”

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 75. §-a kimondja:

„(1) Vezetékes vízellátás létesítése esetén az oltóvizet föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani.

(2) Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni.

Az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatokra és a tűzcsapokra vonatkozó jogszabályi követelményeket az OTSZ IX. fejezete tartalmazza.

2. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint „a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási területét érintő árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését biztosítani kell, részbeni összegyűjtése és helyben tartása biztosításának az adottságok és a lehetőségek szerinti figyelembevételével.”

Fentiek értelmében javaslom a települési bel-és csapadékvíz-elvezető rendszer ütemezett korszerűsítését, bővítését, ezzel összhangban pedig a fokozottabb, rendszeres karbantartását. A korszerűsítés, bővítés zárt bel-és csapadékvíz-elvezető csatornákkal, illetve nyílt, burkolt felületű bel-és csapadékvíz-elvezető árokrendszerekkel megoldható. A helyi sajátosságokat figyelembe véve, ahol szükséges, javaslom megvizsgálni szivattyú-állomás, átemelő műtárgyak megvalósításának szükségességét is, továbbá a település közigazgatási területén fekvő záportározók, és azok befolyási, kifolyási szakaszainak rendszeres karbantartási munkálatait elvégezni, elvégeztetni.

Jogszabályi háttér:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja kimondja:

„A települési önkormányzat feladata a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés.”

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja kimondja:

„A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.”

3. Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén, az ITS-ben megfogalmazottak vonatkozásában javaslom, hogy a belterületi utak vonatkozásában kiemelt figyelmet fordítsanak a szilárd burkolatfejlesztésekre, valamint ezek során legyenek tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltási, műszaki mentési alapfeladatait végző járművek alább felsorolt határértékeire, ezzel is segítve a gyorsabb, hatékonyabb tűzoltói beavatkozást, élet-és vagyonmentést tűzoltóegységeink számára.

A beavatkozó gépjárműfecskeendők, különleges szerek közül az alábbi maximum-értékekről tájékoztatom:

- legnagyobb tűzoltó gépjármű szélesség: 2,9 méter
- legnagyobb tűzoltó gépjármű magasság: 3,65 méter
- tűzoltó gépjármű legnagyobb fordulókör sugara: 13,7 méter
- tűzoltó gépjármű legkisebb letalpalási szélessége: 2,55 méter
- tűzoltó gépjármű legnagyobb letalpalási szélessége: 6,2 méter
- tűzoltó gépjármű legnagyobb talajterhelés értéke a támlábon: 240 kN.

4. A településen felhalmozódó zöldhulladék, háztartási növényi hulladék kapcsán, a szabadtéri tüzesetek kockázatának csökkentése érdekében, javaslom, hogy vizsgálják meg ezen hulladékok gyűjtésének és feldolgozásának, megsemmisítésének lehetséges módjait, úgymint pl. a közterületeken elhelyezhető hulladékudvarok, amennyiben az önkormányzatnak lehetősége van, pellet-gyártás

céljából növényi hulladék gyűjtése, a központosított, illetve házi komposztálásra való figyelemfelhívás, javaslatok, lehetőségek kidolgozása.

5. A nagyberuházások során, az esetlegesen odatelepülő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek esetén a környezeti hatások közül kiemelt figyelmet fordítsanak a szélirányra, a létesítmények egymáshoz mért távolságára, az esetlegesen kialakuló dominó-hatásra, illetve a jogszabályokban lefektetett egyéb követelményekre. Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek környezetében történő fejlesztéseknél jogszabály határozza meg, hogy az állásfoglalás kialakítása során a katasztrófavédelmi hatóság milyen szempontokat vesz figyelembe, attól függően, hogy mi az építmény jellege, és hogy a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem mely veszélyességi zónájában történne a fejlesztés. Ugyanezen említett jogszabály taglalja a kivételeket is. Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek találhatók.

Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem a Design Kft. (szh.: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6., th.: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.), a **MOL NyRt.** (szh.: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., th.: 6000 Kecskemét, Klebersberg K. u. 46.) és az **IKR Zrt.** (szh.: 2943 Bábolna, IKR Park, th.: 6000 Kecskemét, Szent László krt. 20/a.), küszöbérték alatti üzem a KITE Zrt. (szh.: 4181 Nádudvar, Bem J. u. 1., th.: 6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 38.), a **GALLFOOD Kft.** (szh.: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 11., th.: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 11.) és a **HE&GE Consulting Kft.** (szh.: 6000 Kecskemét, Szolnoki-hegy 222-3., th.: 6000 Kecskemét, Szolnoki-hegy 222-3.).

Ezen veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek *a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) **IV. fejezet** hatálya alá tartozó veszélyes üzemek. Beruházások, építkezések tervezése során vegyék figyelembe a fentebb taglalt környezeti hatásokat és előírásokat is.

Továbbá, a tervezendő nagyberuházások vonatkozásában, amennyiben azok engedélyezésében tűzvédelmi szakhatóság bevonása szükségeltetik, **a tervezési szakaszban már javasoljuk az illetékes tűzvédelmi hatósággal** (alap esetben első fokú tűzvédelmi hatóság és szakhatóság a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége) **történő egyeztetést.**

Jogszabályi háttér:

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet **7. mellékletének 2. pontja.**

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet **6. melléklete.**

6. Vízügyi, vízvédelmi szempontból a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességgel nem rendelkezik Kecskemét Megyei Jogú Város vonatkozásában. Az illetékes vízügyi, vízvédelmi hatóság a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Jogszabályi háttér:

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet.

Tisztelt Polgármester Asszony, kérem szíves visszajelzését, hogy a tett javaslatokat, véleményeket elfogadják-e, figyelembe veszik-e az ITS módosítása során.

A továbbiakban is állok rendelkezésére a felmerülő kérdések megválaszolásában.

Kecskemét, 2017. október „11”.

Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes, tanácsos
katasztrófavédelmi igazgató
nevében és megbízásából:




Gyapjas János tű. ezredes
katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes

Készült: 2 példányban

Mell.: -

Egy példány: 2 lap / 4 old.

Kapja: 1. sz. pld.: Irattár

címzett: **Kecskemét Város Polgármestere** (polgarmester@kecskemet.hu) **E-mail!**

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Várostervezési Osztály (varostervezes@kecskemet.hu) **E-mail!**

Irattári jel: 02-01.15.017

Tárolási hely: \\10.254.24.210\BKMI FileSzerver\Bács-Megyei Hatósági Osztály\1.2 SZAKHATÓSÁGI\2017. évi szakhatósági\TrT\Kecskemét\ITS módosítás\35300-5569-2017.ált