

**Csuvár Mérnöki Iroda Kft.**

**Csuvár Gábor**  
részére

**Kecskemét**  
Bihar u. 2.  
6000

Iktató szám: 030528-001/2018.  
Ügyintéző: Farkas István  
Azonosító: 13547

**Tárgy:** Elvi szaküzemeltetői nyilatkozat ingatlanok vízi-közmű ellátására

**Tisztelt Csuvár Gábor Úr!**

A Kecskemét, Kecskemét, Déli iparterület 0801/273, /275, /277, /279 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett logisztikai csarnoképületek vízi-közművekkel való elláthatóságáról az alábbi nyilatkozatot adjuk meg:

Vízigények:

Tűzoltóvíz igény külső: 6000 l/perc  
Kommunális vízigény: 12m<sup>3</sup>/nap  
Szennyvíz kibocsátás: 12 m<sup>3</sup>/nap

Vízszolgáltatási ágazat:

Az ingatlan vízellátása az alábbiak szerint oldható meg:

- A Daimler úton üzemelő  $\Phi$  315 mm-es KPE vízvezetékre történő csatlakozással vízbekötés építéssel.

Az üzemelő vízvezeték üzemi nyomás: ~ 6,0 bar.

A gazdálkodási célú vízfelhasználás esetén a tervezett napi használati vízigény alapján egyszeri közmű fejlesztési hozzájárulás megfizetése szükséges, melynek jelenlegi összege 100.000 Ft/m<sup>3</sup>+ÁFA.

A kialakításra kerülő új vízbekötés kiépítéséhez az 58/2013. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kiviteli terv készítése szükséges, melyet a BÁCSVÍZ Zrt. Vízszolgáltatási ágazatánál kell engedélyeztetni.

A létesítésre kerülő vízbekötést, a megvalósítást követően a Beruházónak megállapodás keretében térítésmentesen át kell adni az ellátásért felelős Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Csatornaszolgáltatási ágazat:

A Kecskemét, Déli iparterület 0801/273, /275, /277, /279 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett logisztikai csarnoképületek szennyvíz elhelyezésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

A keletkező szennyvizek bevezethetők a Daimler úton üzemelő  $\phi$  200 KG-PVC gravitációs szennyvízcsatornába.

A bekötést, jogosultsággal rendelkező tervezővel meg kell tervezetni és jóváhagyásra be kell nyújtani a BÁCSVÍZ Zrt.-hez. A bekötést aknára történő rákötéssel kell kialakítani.

A keletkező csapadék elhelyezését ingatlanon belül kell megoldani szikkasztással, vagy tározás utáni öntözéses hasznosítással.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes

További szakmai egyeztetés érdekében az alábbi személyekkel szíveskedjen felvenni a kapcsolatot:



Vízellátással kapcsolatban:

Tóth Gábor, műszaki vezető  
Tel:76/511-561  
E-mail:toth.gabor@bacsviz.hu

Szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban: Bernáth Zoltán, műszaki vezető  
Tel:76/511-511/9213 mellék  
E-mail:bernath.zoltan@bacsviz.hu

Kecskemét, 2018. augusztus 15.

Tisztelettel:

  
  
**BÁCSVÍZ**  
Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.  
Kecskemét  
2.

Kurdi Viktor  
elnök-vezérigazgató